

**Испытательная химико-бактериологическая лаборатория питьевой воды
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 70**

ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ЭЛ19 от 28.01.2010 г

Действителен по 28.01.2015 г

ПРОТОКОЛ



химико-бактериологического анализа питьевой воды

1. Место отбора пробы, адрес: СНТ «Приозерное», поселение «Верейское» скважина
2. Дата и время отбора пробы: 16.05.2012г
3. Температура пробы:
4. Дата получения пробы лабораторией: 16.05.2012г
5. Кем доставлена проба:
6. Дата проведения анализа: 16.05.2012г
7. Результаты анализа и нормативные данные:


	Показатели, единицы измерения	ПДК, не более	Результаты измерений	Погрешность определения
1	Запах при 20°С, баллы	2	1	
2	Запах при 60°С, баллы	2	1	
3	Привкус, баллы	2	0	
4	Цветность, градусы	20	15	
5	Мутность, мг/дм ³	1,5	1,14	
6	рН	6 - 9	7,27	
7	Нитраты, мг/дм ³	45	0,45	
8	Нитриты, мг/дм ³	3,0	0,011	
9	Жесткость (общая), градусы	7,0	5,9	
10	Хлориды, мг/дм ³	350		
11	Железо, мг/дм ³	0,7	0,65	
12	Медь, мг/дм ³	1,0		
13	Марганец, мг/дм ³	0,1		
14	Фториды, мг/дм ³	1,5	0,70	
15	Сульфаты, мг/дм ³	500		
16	Алюминий, мг/дм ³	0,5		
17	Азот аммонийных солей, мг/дм ³	1,5	0,79	
18	Сухой остаток, мг/дм ³	1000	311,5	
19	Перманганатная окисляемость, мгО/дм ³	5,0	3,04	
20	Хлор остаточный активный, мг/дм ³	0,3 - 0,5 0,8 - 1,2		
21	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,1		
22	Фенольный индекс, мг/дм ³	0,25		
23	АПВ, мг/дм ³	0,5		
24	Бор, мг/дм ³	0,5		
25	Мышьяк, мг/дм ³	0,05		
26	Цинк, мг/дм ³	5		
27	Хром, мг/дм ³	0,05		
28	Термотолерантные колиформные бактерии, ед. в 100 мл	отсутствие	не обн	
29	Общее микробное число, ед. в 1 мл	50	не обн	
30	Колифаги, число БОЕ в 100 мл	отсутствие		
31	Общие колиформные бактерии, ед. в 100 мл	отсутствие	не обн	

8. Заключение: проба воды по показателям

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

9. Анализ проводил: инженер-химик И.Б. Ларькина  подпись
инженер-бактериолог Н.Г. Лунина  подпись

10. Дата выдачи протокола: 18.05.2012г

11. Начальник лаборатории: Т.П. Гусева  подпись печать

